

	Ejendom	Adresse	Forslag 2014	Investering (kr.)	Besparelse (kr.)	Tilbagebett. (år)
1	St. Magleby Skole	Kirkevej 8	Renovering af varmfordelingssystem til ny SFO	40.000	4.000	10
			Renovering af brugsvandsfordelingssystem i gl. bygninger	50.000	10.000	5
			Udskiftning af vinduer med et lag glas ved kældernedgang ved kontor	40.000	2.000	20
2	Dragør skole Nord	Hartkornsvej 30	Udskiftning af CO2-følere og trykfølere samt indregulering af CTS-anlæg	350.000	40.000	9
3	Dragør skole Syd	Vestgrønningen 5	Udskiftning af vinduer med et lag glas i gavl på bygn. C	80.000	5.000	16
			PIR-styring af ventilation i tagetage på bygn. D	10.000	3.000	3
4	Harevængtes Børneinstitution	Harevænget 1	Udskiftning af belysning	225.000	12.000	19
			Udskiftning af ventilationsanlæg på loft	400.000	25.000	16
5	Høgevængets Børneinstitution	Høgevænget 5	Nyt ventilationsanlæg til vuggestuen	200.000	15.000	13
6	Vierdigets Børneinstitution	Vierdiget 8	Efterisolering af gavle	75.000	5.000	15
			Isolering af rør i krybekælder	60.000	5.000	12
			Udskiftning af ventilationsanlæg på tag	275.000	15.000	18
7	Nordstrandens Vuggestue	Hartkornsvej 34	Renovering af ventilationsanlæg på loft	75.000	3.500	21
8	Børneinst. Hollænderhuset	Halvejen 7	Renovering af isolering på lette ydervægge	100.000	5.000	20
9	Kornblomsten Børnehave	Halvejen 1	Udskiftning af belysning	250.000	12.000	21
			Renovering af ventilationsanlæg på loft	75.000	6.000	13
10	Elisenborg	Engvej 2	Isolering af elopvarmet "udhus"	50.000	6.000	8
11	Kirkevejens SFO	Kirkevejen 24	Udskiftning af belysning	275.000	10.000	28
12	Nordstrandens SFO	Hartkornsvej 32	Renovering af ventilationsanlæg på loft	75.000	3.500	21
13	Strandengens SFO	Engvej 26	Ny styring til ventilationsanlæg - efter behov	50.000	20.000	3

	Ejendom	Adresse	Forslag 2014	Investering (kr.)	Besparelse (kr.)	Tilbagebett. (år)
14	Sølyst SFO og Børnehave	Søvej 1 A	Renovering af ventilationsanlæg på SFO-loft	75.000	10.000	8
			Elopvarmet brugsvand i børnehave omlægges til centralvarme	30.000	3.000	10
15	Enggården	Engvej 20a	Isolering af lofter i Ny Røsen, adm. og Daghemmet	250.000	20.000	13
16	Dragør rådhus	Kirkevej 7	Optimeret styring af ventilationsanlæg til forhal	40.000	5.000	8
			Fjernvarmetilslutning af elopvarmet pavillon II	100.000	10.000	10
17	Materialegården	Ndr. Dragørvej 170	Udskiftning af ventilationsanlæg på tag	200.000	25.000	8
	Samlet			3.450.000	280.000	12
	Rådgivning			450.000		
	Uforudseelige udgifter			342.000		
	Samlet			4.242.000		